

焼津市焼津文化会館舞台照明設備保守点検業務委託仕様書

焼津市焼津文化会館大ホール・小ホールに設置されている舞台照明設備の機能を正常かつ良好な状態に維持するために下記事項により各所の点検調整を行うものとする。

1. 点検対象設備

焼津市焼津文化会館大ホール・小ホールの舞台照明設備一式

2. 定期点検 参考日程

平成 30 年 5 月 22 日(火)～5 月 24 日(木) 平成 30 年 9 月 4 日(火)～9 月 6 日(木)

3. 点検箇所及び内容

①総合動作点検

各フェーダー類動作確認試験、表示灯・スイッチ類確認試験及び負荷接続動作確認試験

②路制御設備点検

バックアップ確認、外部出力端子性能試験、FDD点検・清掃、無停電装置性能試験及び各種制御回路出力等点検

③基板及びユニット等動作点検

調光出力特性、定電圧測定及び負荷補償特性

④流電源動作点検

直流電源の出力電圧及び定電圧測定

⑤負荷回路点検

絶縁抵抗測定及び設置確認

⑥各種の盤、卓及び照明負荷設備清掃

⑦コンセント類点検及び締付箇所等増締

4. 故障対応

故障が発生した場合は速やかに技術者を派遣し、適切な処置を行うこと。なお、その際に発生する技術者の派遣費用及び消耗品等(抵抗・コンデンサー等)は本業務の範囲内とし、その他部品等は別途協議し、決定するものとする。

5. 緊急連絡先

土日祝 24 時間対応できる緊急連絡先を提示すること。

6. 交換部品条件

使用者により破損、不良となった部品については有償とし、その他内部基板、表示灯等は無償とする。

7. 点検報告

点検完了後、報告書2部、写真1部を速やかに提出すること。

8. 予備部品 設計書のとおり

9. その他

上記に記さない事項については、両者協議のうえ、決定するものとする。