

平成30年度

設 計 書

審査	設計

事業区分	文化会館管理受託	設計	平成30年4月
		工期	平成30年5月～平成31年3月
業 務 名	大井川文化会館消防設備保守点検業務委託		
施工箇所	焼津市宗高888		
委 託 料			
理 由	消防法第17条3の3に基づく保守点検		
〈事業概要〉	外観・機能点検	一式	
	総合点検	一式	

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大井川文化会館消防設備保守点検業務						
1	直 接 業 務 費						
(1)	外観・機能点検		1	式			
(2)	総合点検		1	式			
(3)	基本料金		1	式			
	直 接 業 務 費 計						
2	業 務 管 理 費						
3	一 般 管 理 費						
	委 託 業 務 費	1+2+3					
	消 費 税 相 当 額						8%
	合 計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	外 観 ・ 機 能 点 検						
1-1	屋内消火栓設備						
1-2	スプリンクラー消火設備						
1-3	自家発電設備						
1-4	避難設備						
1-5	消火器						
1-6	自動火災報知設備						
1-7	非常放送設備						
1-8	誘導灯及び誘導標識						
1-9	蓄電池設備						
1-10	排煙設備						
1-11	防火・防炎設備						
	機器点検計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	総 合 点 検						
2-1	屋内消火栓設備						
2-2	スプリンクラー消火設備						
2-3	自家発電設備						
2-4	避難設備						
2-5	消火器						
2-6	自動火災報知設備						
2-7	非常放送設備						
2-8	誘導灯及び誘導標識						
2-9	蓄電池設備						
2-10	排煙設備						
2-11	防火・防炎設備						
	総合点検計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	スプリンクラー消火設備	外観・機能点検					
	加圧水装置	ポンプ・モーター	1	組			
	起動装置(P・T)		1	式			
	流水検知装置・自動警報弁		1	台			
	一斉解放弁		4	台			
	手動開放弁		8	台			
	制御盤		1	台			
	表示盤		1	台			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	120	個			
	呼水装置		1	台			
	送水口		1	組			
	常用電源		1	式			
	小計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	自家発電設備	外観・機能点検					
	ディーゼルエンジン		1	台			
	交流発電機	275KVA	1	台			
	発電機盤励磁装置		1	式			
	始動用直流電源装置		1	式			
	燃料タンク配管		1	式			
	作動試験		1	式			
	配線点検費		1	式			
	小計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	自動火災報知設備機器点検	外観・機能点検					
	受信機	P型1級 L30	1	台			
	差動式スポット感知器	1～50	26	個			
	定温式スポット感知器	1～50	3	個			
	煙感知器	1～50	50	個			
	煙感知器	51～100	50	個			
	煙感知器	101～150	13	個			
	発信器 P型1号		34	個			
	表示灯		32	個			
	電鈴		36	個			
	煙感知器	151～	215	個			
	発信器 P型1号		12	個			
	表示灯		12	個			
	電鈴		15	個			
	消火栓起動連動装置		1	式			
	電源装置	交流電源及び予備電源	2	式			

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	屋内消火栓設備	総合点検					
	加圧水装置	ポンプ・モーター	1	組			
	屋内消火栓		12	基			
	操作盤		1	台			
	呼水装置		1	台			
	常用電源		1	式			
	放水試験		1	式			
	配線点検費		1	式			
	小計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	スプリンクラー消火設備	総合点検					
	加圧水装置	ポンプ・モーター	1	組			
	起動装置(P・T)		1	式			
	流水検知装置・自動警報弁		1	台			
	一斉解放弁		4	台			
	手動開放弁		8	台			
	制御盤		1	台			
	表示盤		1	台			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型	120	個			
	呼水装置		1	台			
	送水口		1	組			
	常用電源		1	式			
	連動試験費		1	式			
	配線点検費		1	式			
	小計						

内 訳 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-6	自動火災報知設備機器点検	総合点検					
	受信機	P型1級 L30	1	台			
	差動式スポット感知器	1～50	26	個			
	定温式スポット感知器	1～50	3	個			
	煙感知器	1～50	50	個			
	煙感知器	51～100	50	個			
	煙感知器	101～150	13	個			
	発信器 P型1号		34	個			
	表示灯		32	個			
	電鈴		36	個			
	煙感知器	151～	215	個			
	発信器 P型1号		12	個			
	表示灯		12	個			
	電鈴		15	個			
	消火栓起動連動装置		1	式			
	電源装置	交流電源及び予備電源	2	式			

